



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Суботица
Градска управа
Број: IV-404-184/2017
Број ЈН К 14/17
Дана: 22.05.2017. године
С у б о т и ц а
Трг слободе 1

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" бр. 124/12, бр. 14/2015 и бр. 68/2015),

Поводом достављеног захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације у вези ЈН К 14/17, дана 22.05.2017. године, објављујемо одговор на наведено питање.



Питање 1:



Молимо Вас да нам доставите шеме столарије за горе наведену ЈН

Одговор на Питање 1:

У прилогу се налазе тражене шеме столарије


У складу са одговором на питање Наручилац ће извршити измену и допуну конкурсне документације, у што краћем року.

| | | |
|-----------------|---|---|
| Naziv: | Vrata U=1.43 W/m ² K | Vrata U=1.40 W/m ² K |
| Oznaka: | 5 | 6 |
| Oblik: |  koja se ne menjaju |  |
| Zidarska mera: | 473/268 | 201/211 |
| Modularna mera: | 472/267 | 200/210 |
| Broj komada: | 1 | 1 |
| Konstrukcija: | PVC 5-komorni | PVC 6-komorni |
| Tip: | zastakljen | zastakljen |
| Staklo: | dvostruko niskoemisiono 4-15-4 (Ar) | dvostruko niskoemisiono 4-15-4 (Ar) |

| | | |
|-----------------|---|---|
| Naziv: | Vrata | Vrata |
| Oznaka: | 7 | 8 |
| Oblik: |  |  |
| Zidarska mera: | 81/206 | 91/206 |
| Modularna mera: | 80/205 | 90/205 |
| Broj komada: | 2 | 3 |
| Konstrukcija: | PVC 5-komorni | PVC 5-komorni |
| Tip: | puna | puna |
| Staklo: | | |

ŠEMA STOLARIJE-novo stanje



R=1:100




"PROSTOR" DOO ADA

| | | |
|----------------------|---|------------------|
| Investitor | JP "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE" | |
| Objekat | ADAPTACIJA I SANACIJA OBJEKTA "TROKADERO" | |
| Projekat | 2 - PROJEKAT KONSTRUKCIJE | |
| Odgovorni projektant | MARTA VARGA PERTIĆ dipl.inž.građ. 310 C281 05 | |
| Saradnici | Varga Viktor dipl.inž.građ. Tot Anita dipl.inž.arh. Sokol Sabolč dipl.inž.građ. Gajin Milivoj dipl.inž.građ. | |
| IDP | E-1281/15-2 | Datum: 2015. jul |
| | | List broj: 21-b. |


Napomena: - sve mere stolarije obavezno proveriti na licu mesta
- koeficijent toplotne provodljivosti prozora prema elaboratu energetske efikasnosti

| | | |
|-----------------|---|--|
| Naziv: | Vrata | Vrata |
| Oznaka: | 9 | 10 |
| Oblik: |  |  |
| Zidarska mera: | 101/206 | 201/206 |
| Modularna mera: | 100/205 | 200/205 |
| Broj komada: | 9 | 2 |
| Konstrukcija: | PVC 5-komorni | PVC 5-komorni |
| Tip: | puna | zastakljen |
| Staklo: | | dvostruko niskoemisiono 4-15-4 (Ar) |

| | |
|-----------------|---|
| Naziv: | Stakleni portal |
| Oznaka: | 11 |
| Oblik: |  |
| Zidarska mera: | 502/256 |
| Modularna mera: | 501/255 |
| Broj komada: | 1 |
| Konstrukcija: | PVC 6-komorni |
| Tip: | zastakljen |
| Staklo: | dvostruko niskoemisiono 4-15-4 (Ar) |

ŠEMA STOLARIJE-novo stanje

R=1:100



"PROSTOR" DOO ADA

| | | |
|----------------------|---|------------------|
| Investitor | JP "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE" | |
| Objekat | ADAPTACIJA I SANACIJA OBJEKTA "TROKADERO" | |
| Projekat | 2 - PROJEKAT KONSTRUKCIJE | |
| Odgovorni projektant | MARTA VARGA PERTIĆ dipl.inž.građ. 310 C281 05 | |
| Saradnici | Varga Viktor dipl.inž.građ. Tot Anita dipl.inž.arh. Sokol Sabolč dipl.inž.građ. Gajin Milivoj dipl.inž.građ. | |
| IDP | E-1281/15-2 | Datum: 2015. jul |
| | | List broj: 21-c. |

Napomena: - sve mere stolarije obavezno proveriti na licu mesta
- koeficijent toplotne provodljivosti prozora prema elaboratu energetske efikasnosti