

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Grad Subotica
Gradska Uprava
Komisija za javne nabavke
Broj: IV-404-192/2018
Datum: 28.05.2018.
Subotica
Trg slobode 1

9. PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA PRIPREMANJEM PONUDE ZA JAVNU NABAVKU RADOVA - JN K 23/18

Komisija javne nabavke, shodno članu 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) na postavljena pitanja dana 25.05.2018. godine u postupku javne nabavke radova JN K 23/18 Nastavak adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje zgrade Народно позориште – Narodno kazalište – Népszínház u Subotici, blagovremeno daje sledeći odgovor:

51. PITANJE

U predmeru radova, na strani 293. u poziciji 18.1 nedostaje dimenzija PP vrata. Potrebno je dati dimenziju vrata radi davanja ponude.

ODGOVOR :

Dopuna konkursne dokumentacije na strani 293/515 – odgovor dat uz pitanje 43.

DEO II X bravarski radovi X.18

Tehnička greška, treba da stoji **Pos A15 dimenzije 160/250**

52. PITANJE

U predmeru radova, na strani 38. postoji pozicija bez rednog broja koja glasi: "Isušivanje (odvlaživanje) objekta do postizanja stepena nivoa vlažnosti za izvođenje arhitektonsko- zanatskih i instalaterskih radova u unutrašnjosti starog dela objekta.". Potrebno je definisati na koji način je projektant predvideo isušivanje objekta - tehnologiju radova?

ODGOVOR:

U pitanju je izvođenje radova standardnih za isušivanje prostorija od vlage . Potrebno je izvršiti isušivanje objekta do nivoa pogodnog za izvođenje arhitektonsko- zanatskih i instalaterskih radova u unutrašnjosti starog dela objekta . Izvođač predlaže opremu i tehnologiju za izvođenje radova uz saglasnost stručnog nadzora

53. PITANJE

U predmeru radova, na strani 24. za poziciju VIII.3 potrebno je definisati karakteristike tvrdo presovane mineralne vune?

ODGOVOR :

Standardna pozicija - termoizolacija .

Kompaktna ploča od kamene mineralne vune, postojane gustine koja spada u tvrde proizvode. Proizvod treba da ima toplotne karakteristike koja obezbeđuju toplotnu zaštitu objekta.

Proizvod treba da je negoriv, otporan na visoke temperature, vodoodbojan, otporan na starenje, hemijski neutralan i parapropusan.

54. PITANJE

U predmeru radova, na strani 28. i 29. za pozicije X.1 i X.2 radi davanja što kvalitetnije ponude, potrebno je definisati konstrukciju vrata, dati karakteristike svih sastavnih elemenata, ukupnu količinu čelika za konstrukciju vrata. Potrebno je definisati tehnologiju otvaranja vrata - patent brava za protivpanično otvaranje i uređaj za automatsko zatvaranje.

ODGOVOR :

Opisom pozicije definisane su karakteristike vrata : dimenzije , materijal za podkonstrukciju,završnu obradu , ispuna , način otvaranja .Izvodjač je obavezan dobiti saglasnost projektanta na radioničke crteže i da opremu - tip i završnu obradu, odabere uz obaveznu pismenu saglasnost odgovornog projektanta, na osnovu pribavljenih uzoraka.