



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Суботица
Градска управа
Број: IV-404-415/2018
Број ЈН К 51/18
Дана: 30.07.2018. године
С у б о т и ц а
Трг слободе 1

П И Т А Њ А И О Д Г О В О Р И
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВИ -
РЕКОНСТРУКЦИЈА ДОМА КУЛТУРЕ У ДОЊЕМ ТАВАНКУТУ
ЈН К 51/18

Комисија за јавне набавке, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) на постављено питање од 27.07.2018. године благовремено даје следећи одговор:

Питање 1: V ПОДОВИ - поз.4. :

Питање 1.1.

- да ли хидроизолација Фимфлекс V4 иде директно на постојећи бетон ?

Одговор на Питање 1.1.:

Хидроизолација Фимфлекс V4 иде директно на постојећи бетон у просторијама 18. и 19.

(позоришна сала и бина).

Питање 1.2.

У коју боју је потребно офарбати бродски под?

Одговор на Питање 1.2.:

Боју одређује Инвеститор

Питање 1.3.

1.3. Да ли се обрађује и страница бине, да ли сте ставља нека посебна ивична лајсна?

Одговор на Питање 1.3.:

Страница бине се обрађује као и зидови (XI МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ – поз.2.).
У позицији 5.4 цену треба урачунати и ивичну лајсну јер пише у позицији да цену треба формирати за готов под.

Питање 1.4.

Да ли се бродски под за штафле причвршћују ексерима или шрафовима?

Одговор на Питање 1.4.:

Бродски под се причвршћују шрафовима за штафле.

Питање 2:

VIII БРАВАРСКИ РАДОВИ - поз.2. : у опису позиције пише да се обрачун врши по m² плафона, а у колони за јед. мере пише kg.

Коју јединицу мере да користимо, m² или kg?

Одговор на Питање 2:

Јединица мере, коју треба користити је "kg"

Како одговор на друго питање садрже измену конкурсне документације, Наручилац ће у што краћем року извршити измену Конкурсне документације сходно члану 63. став 1. ЗЈН.

Комисија за ЈН