



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Суботица
Градска управа
Број: IV-404-608/2018
Број ЈН К 69/18
Дана: 20.12.2018.
С у б о т и ц а
Трг слободе 1

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" бр. 124/12, 14/15 и 68/15),

Поводом достављеног захтева за додатним информацијама у вези ЈН К 69/18, објављујемо одговор на наведени захтев.

Питање 1: у општим техничким условима за bravarske radove стоји да је stolarija од: *Fasadnu građevinsku stolariju koja se predviđa od PVC profila raditi od šestokomornih profila* а затим *Građevinska stolarija od aluminijumskih profila su sa termoprekidom.*

А у опсима позиција за bravarske radove стоји следеће:

Набавка материјала, узимање и провера димензија, радioniчка израда, транспорт и уградња једноструких прозора од *петокomornih PVC profila*. Профил оквира и крила прозора су од *plastificiranih aluminijumskih profila sa poboljšanim termoprekidom...* Молимо да се изјасните од код материјала се праве нови прозори: PVC са 5-комора, PVC са 6-комора или пластificирани алуминијум са термопрекидом?

1. **Одговор 1:** у општим техничким условима за bravarske radove треба да стоји следеће:

Фасадну грађевинску stolariju која се предвиђа од PVC profila raditi од šestokomornih profila са челичним ојачањем произвођача VEKA (или одговарајућег квалитета). Okov ROTO, GU или одговарајући квалитет.

Док се „Грађевинска stolarija од aluminijumskih profila су са термопрекидом.“ брише.

У опсима позиција за bravarske radove треба да стоји следеће:

Набавка материјала, узимање и провера димензија, радioniчка израда, транспорт и уградња једноструких прозора од PVC profila. Профил оквира и крила прозора су од šestokomornih PVC са челичним ојачањем, $U_f=1,4\text{W/m}^2\text{K}$ или мање. Staklo transparentно, термоизолационо, нискоемисионо, дебљине 4+12+4mm, пуњено аргоним, $U_p=1,0\text{W/m}^2\text{K}$ или мање. Уградња у зидарски отвор сувим поступком, типовањем у зидану и бетонску конструкцију. Ценом обухватити и набавку и уградњу одговарајућих дијелова по ободу крила, као и покривне лажне по ободу отвора са обе стране.

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

Комисија за јавне набавке