



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Суботица
Градоначелник
Комисија за јавне набавке
Број: П-404-15/2020
Датум: 24.02.2020.
С у б о т и ц а
Трг слободе 1

2. П И Т А Њ Е И О Д Г О В О Р
У В Е З И С А П Р И П Р Е М А Њ Е М П О Н У Д Е З А
за доделу јавног уговора за замену, рационализацију и одржавање система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији приградских насеља Града Суботице, ЈН П 01/20

Комисија јавне набавке, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) на постављена питања дана 21.02.2020. године, благовремено даје следеће одговоре:

ПИТАЊЕ бр. 1

Na strani 45 od 135 konkursne dokumentacije naručilac je pod karakteristikni profil naveo:

“ **Karakteristicni profil 9 M5 – medjusobna udaljenost stubova 33 m**
Karakteristicni profil 10 M5 – medjusobna udaljenost stubova 33 m
Karakteristicni profil 12 M6 – medjusobna udaljenost stubova 33 m
Karakteristicni profil 13 M6 – medjusobna udaljenost stubova 30 m
Karakteristicni profil 14 M6 – medjusobna udaljenost stubova 33 m
Karakteristicni profil 15 M6 – medjusobna udaljenost stubova 35 m “

Uvidom u stvarno stanje kao i praksu iz drugih javnih nabavki uverili smo se da je realno stanje na terenu da je rastojanje izmedju stubova osetno vece. Kako je ovaj cinilac od znacaja za izradu tacnog svetlotehnickog projekta a samim tim i tacnog definisanja tipa, snage, fotometrijskih karakteristika svetiljki javnog osvetljenja koje treba da budu predvidjene za ugradnju, i bitan su cinilac za sacinjavanje ispravne i prihvatljive ponude, na osnovu clana 61 ZJN Republike Srbije:

- pasus 1 koji glasi: ” Naručilac je dužan da pripremi konkursnu dokumentaciju tako da ponuđači na osnovu nje mogu da pripreme prihvatljivu ponudu”
- pasus 4 koji glasi: :” Konkursna dokumentacija shodno vrsti postupka i prirodi predmeta javne nabavke sadrži:

Pod “5) vrstu, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količinu i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl;”

Ukazujemo naruciocu na bitan nedostatak konkursne dokumentacije i zahtevamo da u predmetnom delu izvrši definisanje tacnih rastojanja izmedju stubova, izmeni i dopuni konkursnu dokumentaciju tacnim i ispravnim podacima, primereno produzi rok za dostavljanje pobnuda kako bi svi eventualni ponudjaci mogli da pripreme ispravnu I prihvatljivu ponudu

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр 1

У конкурсној документацији су тачно одређени профили **које је Наручилац израдио на основу података и стварног стања са терена**, а на основу којих је потребно доставити светлотехничко решење. Наручилац остаје при наведеним параметрима.

Подсећамо да је предмет јавне набавке набавка енергетске услуге и спровођење мера уштеде енергије са циљем ефикаснијег коришћења енергије, одговарајућег смањења емисије CO₂ и смањења оперативних трошкова функционисања и одржавања дела система јавног осветљења, те у складу са тим су понуђачи дужни да по задатим профилима и фотометријским захтевима доставе одговарајуће светлотехничко решење.

ПИТАЊЕ бр. 2

Na stranama od 46- 52 od 135 konkursne dokumentacije naručilac je pod opis svetiljki I reflektora naveo:

“ Потребно је да светилјка буде предвидјена за рад у амбијенту са температуром у опсегу -20 C до +35 C.”

Како је распон најнижих и највиших забележених температура у Суботици већи од захтеваног (забележено само у поједној декади min – 22 C и max 41 C) што је такође веома битан технички параметар исправног функционисања система јавног осветљења, поготову што су исте изложене директном утицају сунца а прегревање је највећи узрок сметњи у функционисању LED расвете, које би се у овако формираној конкурсној документацији пренеле на терет наручиоца, јер вршилац услуге овако формулисаног услова не би носио одговорност за исправност функционисања система ЈО сматрамо да је наручилац на основу:

Члана 9 став 1 ЗЈН који гласи: “Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке прибави добра, услуге или радове одговарајућег квалитета имајући у виду сврху, намену и вредност јавне набавке.”

превидео да траженим условом заштити свој интерес и обезбеди гарантовано функционисање система у читавом периоду трајања уговорне обавезе па указујемо наручиоцу на битан недостатак конкурсне документације и захтевамо да у предметном делу изврши измену и допуну конкурсне документације повећањем траженог услова да светилјке буду предвидјене за рад у температурном опсегу од min -35 C до max +50 C или више како би обезбедио поузданост функционисања система ЈО.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр. 2

У конкретном захтеву Заинтересовано лице својим питањем захтева смањење конкурентности Наручилац је дужан да омогући конкурентност, због чега сматра да би измена конкурсне документације у конкретном делу била неоправдана.

Подсећамо да је предмет јавне набавке набавка енергетске услуге и спровођење мера уштеде енергије са циљем ефикаснијег коришћења енергије, одговарајућег смањења емисије CO₂ и смањења оперативних трошкова функционисања и одржавања дела система јавног осветљења, те у складу са тим су понуђачи дужни да по задатим профилима и фотометријским захтевима доставе одговарајуће светлотехничко решење. Наручилац процењује да би дефинисањем укупних захтева система на нивоу пикова, без разлога непотребно подигао захтеве карактеристика светилјки и тиме смањио конкурентност. Наручилац сматра да је и за Наручиоца и за Извршиоца економски исплативије да се дефинише наведени температурни опсег. Стога такође указујемо да је за квалитет и функционалност система јавног осветљења одговоран приватни партнер и да су понуђачи слободни да понуде опрему већег температурног опсега. Како је предмет јавне набавке набавка услуга, сви ризици функционалности система су на приватном партнеру у складу са моделом уговора из конкурсне документације, те позивамо Заинтересовано лице да, уколико сматра за сходно, понуди више стандарде од оних које је тражио Наручилац.

ПИТАЊЕ бр. 3

Na strani 49 od 135 konkursne dokumentacije naručilac je pod:

opis svetiljki za parkovsko osvetljenje kategorija P3 naveo:

“Poklopac svetiljke treba da je izradjen od plasticnog materijala”

Kako je pojam “plasticni materijali” u tehniци jako širok (polietileni, polivinili, poliamidi, polikarbonati, poliesteri ...) sa razlicitim karakteristikama (zilavost, UV stabilnost, svetlosna propustljivost ...), a na osnovu clana 61 ZJN

- **pasus 1 koji glasi:** ”Naručilac je dužan da pripremi konkursnu dokumentaciju tako da ponuđači na osnovu nje mogu da pripreme prihvatljivu ponudu”

- **pasus 4 koji glasi:** :”Konkursna dokumentacija shodno vrsti postupka i prirodi predmeta javne nabavke sadrži:

Pod “5) vrstu, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količinu i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl;”

Ukazujemo naruciocu na bitan nedostatak konkursne dokumentacije i zahtevamo da u predmetnom delu izvrši definisanje tipa “plasticnih materijala” i navede karakteristike koje isti moraju da zadovolje, ili za iste navede alternativne materijale od kojih treba da budu izradjeni (jer u praksi nigde nije zahtevan poklopac od “plasticnih materijala”, izmeni i dopuni konkursnu dokumentaciju tacnim i ispravnim podacima, i primereno produzi rok za dostavljanje pobnuda kako bi svi eventualni ponudjaci mogli da pripreme ispravnu I prihvatljivu ponudu.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр. 3

Наручилац не жели да ограничи конкуренцију и стога није прецизирао врсту пластике од којих ће бити израђено кућиште за светиљку категорије ПЗ, већ је за исту дефинисао степен механичке заштите комплетне светиљке тако да исти не сме да буде мањи од IP66 у сагласности са EN 60598 или одговарајућим, као и степен отпорности на удар минимално IK08 у сагласности са EN 62696 или EN 62262 или одговарајућим.

Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације и не жели да смањује задате услове.

ПИТАЊЕ бр. 4

Na strani 53 od 135 u delu opis reflektora narucilac navodi:

“Trajnost LED izvora treba da bude ne manja od 100 000 radnih casova, zivotni vek prema L75B10 u skladu sa LM-80 i TM 21”

Dok za sve ostale svetiljki (na stranama 46 – 52) navodi :

“Trajnost LED izvora treba da bude ne manja od 100 000 radnih casova, zivotni vek prema L80B10 u skladu sa LM-80 i TM 21”

Ukazujemo naruciocu na uoceni nedostatak i razliku u zahtevanim uslovima konkursne dokumentacije za elemente koji su deo istog sistema Javne rasvete a predmetnim standardima se regulisu dva parametra i to:

L75B10 predvidja da ce se najmanje 75% svetlosnog fluksa održavati tokom definisanog perioda obzirom na maksimalnu temperaturu okoline i da najmanje 90% svetiljki u sistemu zadržava gornji nivo od 75% svetlosnog fluksa.

L80B10 predvidja da ce se najmanje 80% svetlosnog fluksa održavati tokom definisanog perioda obzirom na maksimalnu temperaturu okoline i da najmanje 90% svetiljki u sistemu zadržava gornji nivo od 80% svetlosnog fluksa.

Kako smo naveli da je rec o istom sistemu Javne rasvete nije nam jasno zasto se za njegov deo razlikuje trazeni zivotni vek od ostatka ukoliko konkursnu dokumentaciju nije formirao na osnovu uslova koje moze da zadovolji odredjeni proizvođjac, to jest da li je narucilac dobio saglasnost od komisije za Javno privatna partnerstva za

primenu ovakvog kriterijuma Ili je odstupio od odobrenog projekta, pa se obracamo naruciocu sa zahtevom da

na osnovu clana 10 stav 1 I 2 koji glase: Naručilac je dužan da u postupku javne nabavke omogući što je moguće veću konkurenciju.

Naručilac ne može da ograniči konkurenciju, a posebno ne može onemogućavati bilo kojeg ponuđača da učestvuje u postupku javne nabavke neopravdanom upotrebom pregovaračkog postupka, niti korišćenjem diskriminatorских uslova, tehničkih specifikacija i kriterijuma. “

precizno definise i uniformise trazenu trajnost LED izvora u konkursnoj dokumentaciji istu izmeni i dopuni , i primereno produzi rok za dostavljanje pobnuda kako bi svi eventualni ponudjaci mogli da pripreme ispravnu i prihvatljivu ponudu.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр. 4

У складу са конкурсном документацијом и моделом уговора из конкурсне документације, предмет јавне набавке је набавка енергетске услуге и спровођење мера уштеде енергије са циљем ефикаснијег коришћења енергије, одговарајућег смањења емисије CO₂ и смањења оперативних трошкова функционисања и одржавања дела система јавног осветљења. Имајући предмет јавне набавке у виду, понуђачи су у обавези да у складу са задатим фотометријским условима доставе одговарајуће фотометријско решење за систем ЈО, а не да испоруче робу одређених карактеристика. Конкурсном документацијом су одређени минимални услови које опрема мора да испуњава који испуњава највећи број понуђача, а понуђачи су слободни да понуде опрему бољих техничких карактеристика. У том смислу, Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације у циљу обезбеђивања што је могуће веће конкуренције, а све како би имао већу могућност избора међу понуђачима приликом избора најбоље понуде.

Додатно, указујемо Заинтересованом лицу да се наводи да животни век LED извора треба да буде према L75B10 односе на рефлекторе, док се наводи да животни век LED извора треба да буде према L80B10 односе на светиљке и у томе се огледа конкретна разлика у захтевима. Заинтересовано лице такође неоправдано износи да се на овај начин ограничава конкуренција, јер би, управо супротно, уколико би се усвојио захтев Заинтересованог лица, Наручилац би ограничио конкуренцију што свакако није циљ у оваквом поступку, већ је циљ Наручиоца управо да добије више упоредивих понуда и изабере најбољу.

ПИТАЊЕ бр. 5

Na strani 53 od 135 narucilac zahteva i navodi:

“Garanciju proizvođjaca svetiljki u trajanju od najmanje 10 godina”

Dok na strani 69 od 135 pod 9.3 zahtev pogledu roka izvršenja energetske usluge navodi:

“Period garantovanja traje trinaest (13) godina racunato od kraja perioda implemetacije do kraja ugovornog perioda”

Prostim uvećanjem perioda od 100 000 sati trazene garantovane trajnosti LED izvora svetlosti i drajvera svetiljki za 20% navedenih u tacki 9.2 na istoj strani konkursne dokumentacije (69 od 135) dobija se period mnogo duži od traženih perioda garancije proizvođjaca pa se postavlja logično pitanje šta je sa razlikom od minimalno 3 (tri) godine u kojima će naručilac vršiti punu naknadu ugovorenog iznosa izvršiocu, to jest čije interese naručilac ovakvim stavom brani, imajući u vidu detaljno postavljene nesrazmerne dodatne uslove

koje potencijalni ponudjac treba da ispuni, a ispravnost i funkcionalnost svetiljki u periodu razlike od navedenih minimalno (3) godine ga ne zanimaju kao ni trajnost od dodatnih 20% veka svetiljki, pa se može smatrati da narucilac nije ispunio zakonom propisane obaveze iz clana 9 stav 1 koji glasi: „Naručilac je dužan da u postupku javne nabavke pribavi dobra, usluge ili radove odgovarajućeg kvaliteta imajući u vidu svrhu, namenu i vrednost javne nabavke.”

Pa naruciocu ukazujemo na uoceni nedostatak I zahtevamo da zahtevane uslove garancije I perioda garantovanja medjusobno usaglasi minimalno izjednacavanjem garancije proizvođaca sa periodom garantovanja, u konkursnoj dokumentaciji, istu izmeni i dopuni , i primereno produzi rok za dostavljanje pobnuda kako bi svi eventualni ponudjaci mogli da pripreme ispravnu i prihvatljivu ponudu.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр. 5

Молимо Заинтересовано лице да пажљиво протумачи конкурсну документацију, јер је потребно уочити разлику између уговорног периода гарантовања за функционисање и одржавање дела система јавног осветљења и гаранције произвођача за светиљке будући да се ова два периода гарантовања не односе на исто. Кључни елемент овог уговора и самог модела јесте алокација ризика са јавног на приватног партнера током периода трајања уговора, па су нетачни наводи о непокривености ризика у последње три године периода гарантовања. Напротив, цео период гарантовања је прецизно одређен и јасно дефинисан, а Наручилац је током целог периода покривен и обезбеђен за функционисање и одржавање система. Без обзира на гаранцију произвођача, приватни партнер има обавезу да обезбеди исправно функционисање и одржавање система и да гарантује за квалитет.

Такође, нетачни су наводи да Наручиоца не занима трајност LED извора од додатних 20% века светиљки јер се радни век LED извора рачуна у сатима, те минимални услови из конкурсне документације то задовољавају.

Додатно, захтев из конкурсне документације гласи да су понуђачи дужн и да доставе гаранцију произвођача светиљки од **најмање** 10 година, што значи да понуђачи могу доставити и гаранцију која траје дуже од 10 година и то је искључиво однос понуђача и произвођача светлотехничке опреме.

ПИТАЊЕ бр. 6

Na strani 55 od 135 konkursne dokumentacije narucilac je predvideo:

da zainteresovani ponudjac treba da izvrši obilazak lokacije uz obavezu najave najkasnije 48 sati pre termina sa dataumom obilaska do 14.02.2020 godine

Kako nijednim pozitivnim clanom ZJN nije predviđjena ovakva obaveza ukazujemo naruciocu na propust jer bi primenom ovakvog uslova bile narusene odredbe:

clana 9 stav 2 koji glasi:

“Naručilac je dužan da obezbedi da se postupak javne nabavke sprovodi i dodela ugovora vrši u rokovima i na način propisan ovim zakonom, sa što manje troškova vezanih za postupak i izvršenje javne nabavke.”

I clana 10 stav 2 koji glasi:

“Naručilac ne može da ograniči konkurenciju, a posebno ne može onemogućavati bilo kojeg ponuđača da učestvuje u postupku javne nabavke neopravdanom upotrebom pregovaračkog postupka, niti korišćenjem diskriminatorских uslova, tehničkih specifikacija i kriterijuma.”

i zahtevamo da se ista izbací iz konkursne dokumentacije jer ovakav uslov nije i ne sme da bude kriterijum za dostavu ispravne ponude

Na strani 54 od 135 konkursne dokumentacije naručilac zahteva: „Deklaraciju usaglasenosti sa C znakom upravljackog uredjaja kao i EMC test upravljackog uredjaja“ pri cemu nije predvideo i dostavljanje LVD testa za upravljacki uredjaj koji je kao i EMC test nephodan za dobijanje C sertifikata koji je kao i EMC sastavni deo za dobijanje C znaka cime je je izbegao da u konkursnu dokumentaciju uvrsti kao obavezujući i LVD test koji je sastavni deo za dobijanje obaveznog „C“ znaka (Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti- Službeni Glasnik RS 36/09 u skladu sa Pravilnikom o načinu stavljanja i upotrebi znakova usaglašenosti- Službeni Glasnik RS broj 25/10) kojim je regulisano da: „Proizvodjači i trgovci koji svoje proizvode plasiraju na tržište Republike Srbije, su obavezni da prodaju proizvode (na koje se odnose tehnički propisi Republike Srbije) sa znakom usaglašenosti Republike Srbije Znak usaglašenosti (3A) garantuje potrošačima da je proizvod usaglašen sa svim zahtevima jednog ili više standarda koji se odnose na taj proizvod. Drugim rečima on garantuje da je proizvod bezbedan za upotrebu kao i životnu sredinu.“

Smatramo da naručilac ovakvim postupanjem narušava

- Član br.9 stav br.1 Načelo efikasnosti i ekonomičnosti i izbegava da LVD test uvrsti u konkursnu dokumentaciju jer ga unapred poznati dobavljač nema za upravljacki uredjaj što navodi na zaključak da nema ni validan obavezni „CE“ znak čime narušava i

- Član br.10 stav br.1 i 2 Načelo obezbeđenja konkurencije

- Član br.21 stav br.1 Korupcija – obaveze naručioca

Pa naruciocu ukazujemo na uocenu nepravilnost i zahtevamo da se LVD test za upravljacki uredjaj uvrsti kao obavezni prilog konkursnoj dokumentaciji ista izmeni i dopuni , i primereno produzi rok za dostavljanje ponuda kako bi svi eventualni ponudjaci mogli da pripreme ispravnu i prihvatljivu ponudu.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр. 6

Одговор на први део овог питања подразумева измену конкурсне документације (део који се односи на страну 55):

Наручилац оставља могућност заинтересованим лицима да обиђу локацију.

Образац 14 потврда обиласка места или локације за имплементацију ЛЕД јавног осветљења и пружања услуге мје , НИЈЕ ОБАВЕЗАН.

Да би Наручилац отклонио језичко неразумевање, на страни 55 конкурсне документације ће реченицу:

„Заинтересовани понуђач треба да изврши обилазак места за монтирање LED јавног осветљења и пружања услуга и да погледа карактеристичне профиле саобраћајница као и услове за пружање предметне услуге.“

Заменити реченицом:

„Заинтересовани понуђач МОЖЕ и препоручује се да изврши обилазак места за монтирање LED јавног осветљења и пружања услуга и да погледа карактеристичне профиле саобраћајница као и услове за пружање предметне услуге.

Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације сходно члану 63. став 1. и 5. ЗЈН.

Одговор на други део питања не захтева измену конкурсне документације (део који се односи на страну 54):

- Наручиоцу овај део захтева није најјаснији јер, како је Заинтересовано лице навело, LVD тест је потребан за добијање CE знака, а како Наручилац већ захтева да се

достави доказ о усаглашености са СЕ знаком. Уколико би Наручилац захтевао да се доставе сви тестови на основу којих се добијају захтевани тестови, то би било у супротности са ЗЈН.

Надаље, када су у питању наводи да знак „СЕ“ (3А) гарантује потрошачима да је производ усаглашен са свим захтевима једног или више стандарда који се односе на тај производ јер је у складу са позитивним прописима СЕ знак потпуно усаглашен са „СЕ“ знаком (3А). Надаље, у самој конкурсној документацији је наведено да понуђачи треба да доставе „Декларацију усаглашености са СЕ знаком управљачког уређаја, као и ЕМС тест управљачког уређаја према стандарду EN 61000 или одговарајући“.

О усаглашености ових стандарда упућујемо сва заинтересована лица на портал <https://www.iss.rs/>.

Наручилац оцењује конкретан захтев Заинтересованог лица као неоснован, будући да поседовањем и усаглашавањем са СЕ знаком, понуђачи доказују поседовање LVD теста.

ПИТАЊЕ бр. 7

Na strani 57 od 135 konkursne dokumentacije u okviru dodatnih uslova za ucesce u postupku javne nabavke narucilac navodi:

“Da je do datuma objavljivanja javnog poziva zaključio najmanje tri (3) ili vise ugovora u kojima je uspešno izvršena implementacija mera uštede energije, po Modelu I ugovora o energetskej usluzi za primenu mera poboljšanja energetske efikasnosti u uštedama u operativnim troškovima javnog osvetljenja, kada su korisnici iz javnog sektora, a ne samo sa izvorima svetla, odnosno LED “sijalicama”, niti izvorima svetlosti, niti trakama I započeo period garantovanja I održavanja sistema koji je predviđen da traje najmanje 120 meseci , u 2015,2016,2017,i 2018, i 2019 godini a u kojima je instalisano najmanje 20000 komada LED svetiljki ukupno I u kojima je izvršena zamena uređaja za uključivanje I isključivanje javnog osvetljenja.

“ Da je do datuma objavljivanja javnog poziva za podnosenje ponuda na najmanje dva (2) projekta iz prethodne tacke izvršio merenje visih harmonika na napojnoj mrezi te da ta merenja pokazuju da je ostvario dozvoljene vrednosti nesimetrije visih harmonika koje predmetne MUE emituju u sistem.

Kako je narucilac:

-na strani 56 od 135 pod 1.2 Dodatni uslovi za učešće u postupku Javne nabavke predvideo citiramo:

“Понуђач мора да задовољи све минималне услове који се односе на финансијски капацитет, као што следи:

a) Да има финансијски капацитет тако што ће доказати да није имао губитак у пословању током последње четри (4) године рачунајући до дана објављивања Јавног позива на Порталу јавних набавки.

ČIME JE NARUČILAC APSOLUTNO ISPUNIO ODREDBU ČLANA 76 ZJN KOJA GLASI CITIRAMO: *“Naručilac u konkursnoj dokumentaciji određuje dodatne uslove za učešće u postupku javne nabavke u pogledu finansijskog, poslovnog, tehničkog i kadrovskog kapaciteta uvek kada je to potrebno imajući u vidu predmet javne nabavke.” I UVERIO SE U FINANSIJSKU STABILNOST PONUDAČA*

b) Да укупни пословни приходи за последње четри (4) обрачунске године морају бити једнаки или већи од 400.000.000,00 динара“

ČIME JE NARUČILAC APSOLUTNO ISPUNIO ODREDBU ČLANA 76 ZJN KOJA GLASI CITIRAMO: “Naručilac u konkursnoj dokumentaciji određuje dodatne uslove za učešće u postupku javne nabavke u pogledu finansijskog, poslovnog, tehničkog i kadrovskog kapaciteta uvek kada je to potrebno imajući u vidu predmet javne nabavke.” **I UVERIO SE U POSLOVNU STABILNOST I KAPACITET PONUĐAČA ZA IZVRŠENJE POSLOVA PO JAVNOJ NABAVC**

-na strani 57 od 135 pod tehnički kapacitet naručilac je predvideo citiramo:

“ Да располаже са следећом опремом:

- Најмање два (2) регистрована возила са хидрауличном платформом за рад на висини од мин 16т у току периода имплементације из јавног уговора.
- Најмање два (4) регистрована возила са хидрауличном платформом за рад на висини од мин 10м у току периода имплементације из јавног уговора.”

ČIME JE NARUČILAC APSOLUTNO ISPUNIO ODREDBU ČLANA 76 ZJN KOJA GLASI CITIRAMO: “Naručilac u konkursnoj dokumentaciji određuje dodatne uslove za učešće u postupku javne nabavke u pogledu finansijskog, poslovnog, tehničkog i kadrovskog kapaciteta uvek kada je to potrebno imajući u vidu predmet javne nabavke”. **I UVERIO SE U TEHNIČKU OPREMLJENOST PONUĐAČA ZA IZVRŠENJE POSLOVA PO JAVNOJ NABAVC**

-na strani 34/35 od 136 pod kadrovski kapacitet naručilac je predvideo citiramo:

“Да има у радном односу на неодређено време или по другом уговорном односу о раду у складу са законом о раду (“Сл. Гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014, 13/2017-Одлука УС) и подзаконским актима:

- Најмање једног (1) инжењера електротехнике са лиценцом за пројектовање ниско и средње напонских електричних инсталација (лиценца ИКС бр.350),
- Најмање једног (1) инжењера електротехнике са лиценцом овлашћеног извођача радова (лиценца ИКЦ бр.450)
- Најмање 12 (дванаест) електромонтера III степена стручне спреме од чега најмање 6 (шест) оспособљених за рад на хидрауличној платформи и ауто корпи”
- Најмање једног (1) високообразовног руководиоца пројекта који има искуство и који је био ангажован као руководилац на пројекту сличном као што је предмет ове јавне набавке;

ČIME JE NARUČILAC APSOLUTNO ISPUNIO ODREDBU ČLANA 76 ZJN KOJA GLASI CITIRAMO: “Naručilac u konkursnoj dokumentaciji određuje dodatne uslove za učešće u postupku javne nabavke u pogledu finansijskog, poslovnog, tehničkog i kadrovskog kapaciteta uvek kada je to potrebno imajući u vidu predmet javne nabavke.” **I UVERIO SE U KADROVSKU OPREMLJENOST PONUĐAČA ZA IZVRŠENJE POSLOVA PO JAVNOJ NABAVC**

-na strani 64 od 135 konkursne dokumentacije pod Obavezni prilog uz obrazac ponude koga čine:

“Банкарска гаранција у износу од минимално 8 000 000,00 рсд са роком важности од 40 дана дужим од периода важења понуде.

Na strani 71 od 135

“Изабрани понуђач је дужан да у року од петнаест (15) дана од дана закључења Уговора (поглавље VIII) достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у Припремном периоду и Периоду имплементације и то оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла са клаузулом неопозива, безусловна и платива на први позив и без права приговора у висини од 5% од висине Гарантоване уштеде за сваки Обрачунски период без обрачунаог ПДВ-а, са роком важења најмање 30 дана дужим од истека предвиђеног Периода имплементације.”

Što je iznos od cca 12 miliona dinara

“Изабрани понуђач је обавезан да за сваки годишњи период гарантовања достави гореописана средства обезбеђења најкасније 15 дана пре почетка тог годишњег периода гарантовања са роком важења 30 дана дужијим од рока тог годишњег периода гарантовања до истека уговора (за сваку годину гарантовања нова гаранција са вредношћу 2% од вредности годишње уштеде за сваки и обнавља се сваке године до истека уговора).”

Што је износ од сса 6,5 милиона динара

Обавезујући потенцијалне понуђаче на обезбеђење предметних гаранција чiji је укупан износ сса 16,6 милиона динара нaručilac је:

APSOLUTNO ISPUNIO ODREDBU ČLANA 61 ZJN KOJA GLASI CITIRAMO:

“U slučaju sprovođenja postupka javne nabavke čija je procenjena vrednost veća od iznosa iz člana 57. ovog zakona, naručilac je u obavezi da zahteva sredstvo obezbeđenja za ispunjenje ugovornih obaveza.”

I OBEZBEDIO NADOKNADE ZA OZBILJNOST PONUDE I IZVRŠENJE POSLA ČIME JE i zaštitio svoj ekonomski I finansijski interes, kao i dobro izvršenje posla,

PA JE USLOV POD 7) NAMETNUTI USLOV KOJI OSIM UNAPRED POZNATI PONUĐAČ, DRUGI POTENCIJALNI PONUĐAČI NE MOGU DA ISPUNE ČIME JE NARUČILAC NARUŠIO:

ČLAN 21 STAV 1 ZJN REPUBLIKE SRBIJE KOJI GLASI: *“Naručilac je obavezan da preduzme sve potrebne mere kako ne bi došlo do korupcije u planiranju javnih nabavki, u postupku javne nabavke ili tokom izvršenja ugovora o javnoj nabavci, kako bi se korupcija pravovremeno otkrila, kako bi bile otklonjene ili umanjene štetne posledice korupcije i kako bi učesnici u korupciji bili kažnjeni u skladu sa zakonom.”*

ČLAN 9 STAV 2 ZJN REPUBLIKE SRBIJE KOJI GLASI: *“Naručilac je dužan da obezbedi da se postupak javne nabavke sprovodi i dodela ugovora vrši u rokovima i na način propisan ovim zakonom, sa što manje troškova vezanih za postupak i izvršenje javne nabavke.”*

ČLAN 10 STAV 1 I 2 ZJN REPUBLIKE SRBIJE KOJI GLASE: *„Naručilac je dužan da u postupku javne nabavke omogući što je moguće veću konkurenciju.*

Naručilac ne može da ograniči konkurenciju, a posebno ne može onemogućavati bilo kojeg ponuđača da učestvuje u postupku javne nabavke neopravdanom upotrebom pregovaračkog postupka, niti korišćenjem diskriminatorских uslova, tehničkih specifikacija i kriterijuma.“

ČLAN 61 STAV 1 ZJN REPUBLIKE SRBIJE KOJI GLASI: *“Naručilac je dužan da pripremi konkursnu dokumentaciju tako da ponuđači na osnovu nje mogu da pripreme prihvatljivu ponudu.”*

ČLAN 76 STAV 6 ZJN REPUBLIKE SRBIJE KOJI GLASI: *“Naručilac određuje uslove za učešće u postupku tako da ti uslovi ne diskriminišu ponuđače i da su u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke.”*

ČLAN 84 STAV 2 I 3 ZJN REPUBLIKE SRBIJE KOJI GLASE: *„Elementi kriterijuma na osnovu kojih naručilac dodeljuje ugovor moraju biti opisani i vrednovani, ne smeju biti diskriminatorски i moraju stajati u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke.*

Naručilac u konkursnoj dokumentaciji navodi, opisuje i vrednuje kriterijum i sve elemente kriterijuma koje namerava da primeni, a posebno navodi metodologiju za dodelu pondera za svaki element kriterijuma koja će omogućiti naknadnu objektivnu proveru ocenjivanja ponuda.“

IMAJUĆI U VIDU SVE GORE NAVEDENE POVREDE ZJN POSTAVLJANJEM DISKRIMINATORSKIH USLOVA I KRITERIJUMA , A POUČENI ISKUSTVOM IZ PRETHODNIH JAVNIH NABAVKI SAČINJAVANIH PO ISTIM KONKURNIM USLOVIMA NA KOJIMA JE BIO SAMO PO JEDAN PONUĐAČ SA PONUDOM KOJA JE ISPUNILA TRAŽENE DIKTIRANE USLOVE ŠTO NAVODI NA OPRAVDANU SUMNJU DA SU KORUPTIVNO SAČINJENE ZAHTEVAMO OD NARUČIOCA DA PREDMETNU KONKURSNU DOKUMENTACIJU U CELOSTI PONIŠTI I NOVU SAČINI BEZ DISKRIMINATORSKIH USLOVA I KRITERIJUMA U SKLADU SA

POZITIVNIM ODREDBAMA ZJN REPUBLIKE SRBIJE I OMOGUĆI UČEŠĆE NAJVEĆEM MOGUĆEM BROJU PONUĐAČA

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр. 7

Чланом 76. ставовима 1. и 2. ЗЈН одређено је да Наручилац у конкурсној документацији одређује додатне услове за учешће у поступку јавне набавке.

Наручилац у конкурсној документацији одређује додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета увек када је то потребно имајући у виду предмет јавне набавке.

Услови за учествовање у поступку јавне набавке су одређени чланом 76. ЗЈН, док је достављање средстава обезбеђења за испуњење уговорних обавеза одређено 61. ЗЈН, а све у циљу спровођења и реализације поступка јавне набавке чија је процењена вредност већа од износа из члана 57. ЗЈН.

Испуњеност услова из члана 76. став 2. овог закона понуђач може доказати достављањем доказа уз понуду, као што су, између осталих и:

2) један или више доказа примерених предмету уговора, количини и намени, као што је:

(1) списак најважнијих изведених радова, испоручених добара или пружених услуга за период који није дужи од осам година за радове, односно пет година за добра и услуге, са износима, датумима и листама купаца односно наручилаца;

(2) стручне референце које прате списак најважнијих изведених радова, испоручених добара или пружених услуга;

С обзиром да из наведеног произилази да, у оквиру испуњености додатних услова по основу пословног капацитета, имајући у виду предмет јавне набавке, докази о изведеним радовима, испорученим добрима или пруженим услугама, као и стручне референце у вези са предметом јавне набавке могу бити тражени од Наручиоца у оквиру испуњености додатних услова, Наручилац сматра да је у погледу додатних услова из конкурсне документације у свему поступио према ЗЈН.